

[表面] 試験が始まる前にこの頁に書いてあることをよく読んでください。
(裏面は試験問題になっているので、指示があるまで見てはいけません)

平成21年度 技能試験 [試験時間 40分]

<< 注意事項 >>

1. 電線接続箇所のテープ巻きは省略し、作品は作業板(板紙)に取り付けられないものとします。
2. ケーブル及び絶縁電線の被覆のはぎ取り方法は、直角むき又は鉛筆むきのどちらでもよいものとします。
3. 電源側電線及び省略する引掛シーリングへ至る電線の末端は、切断したままとします。
4. 試験監督員の指示に従い、受験番号、氏名を受験番号札に記入し、試験終了後、作品に取り付けてください。
5. 試験終了後は、速やかに作業をやめ、工具をしまってください。試験終了後も作業を続けている場合は、失格となります。

<< 支給材料等の確認 >>

試験開始前に試験監督員が指示しますので、指示に従って与えられた材料等を下記の材料表と必ず照合し、材料の不良や不足等があれば試験監督員に申し出てください。

ただし、試験監督員の指示があるまで照合はしないでください。

材 料	
1. 600V ビニル絶縁ビニルシースケーブル平形 (シース青色)、2.0mm、2心、長さ約 350mm	1本
2. 600V ビニル絶縁ビニルシースケーブル平形、1.6mm、2心、長さ約 900mm	2本
3. ジョイントボックス (アウトレットボックス) (19mm 3箇所、25mm 2箇所 ノックアウト打抜き済み)	1個
4. ゴムブッシング (19)	3個
5. ゴムブッシング (25)	2個
6. ランプレセプタクル (カバーなし)	1個
7. 引掛シーリング (ボディ (丸形) のみ)	1個
8. 端子台 (リモコンリレーの代用)、6極	1個
9. リングスリーブ (小)	3個
10. リングスリーブ (中)	2個
予 備 品 (減点なしで使用できます)	
1. 端子ねじ 1個	2. リングスリーブ (小) 2個
3. リングスリーブ (中) 1個	1袋
材 料 以 外	
1. 受験番号札	1枚
2. ビニル袋	1枚

<< 試験中の材料等支給 >>


端子ねじ及びリングスリーブは、作業のやり直し等により不足が生じた場合、申し出(挙手をする)があれば追加支給します。なお、追加支給しても減点の対象とはなりません。

ただし、その他の材料(電線類、器具等)は追加支給をしませんので、注意してください。

技能試験問題 [試験時間 40分]


図に示す低圧屋内配線工事を与えられた材料を使用し、〈 施工条件 〉に従って完成させなさい。
 ただし、----- で示した部分は施工を省略する。
 なお、リモコンリレーは端子台で代用するものとする。

図 1. 配線図



- 注： 1. 図記号は原則として JIS C 0303:2000 に準拠している。
 また、作業に直接関係のない部分等は省略又は簡略化してある。
 2. (R) は、ランプレセプタクルを示す。

図 2. リモコンリレー代用の端子台の説明図



＜ 施工条件 ＞

1. 配線及び器具の配置は、**図 1**に従って行うこと。
2. リモコンリレー代用の端子台は、**図 2**に従って使用すること。
3. 各リモコンリレーに至る電線には、**それぞれ 2 心ケーブル 1 本**を使用すること。
4. ジョイントボックス（アウトレットボックス）は、打抜き済みの穴だけをすべて使用すること。
5. 電線の色別（絶縁被覆の色）は、次によること。
 - ①電源からの接地側電線は、すべて**白色**を使用する。
 - ②電源からリモコンリレーまでの非接地側電線は、すべて**黒色**を使用する。
 - ③次の器具の端子には、**白色の電線**を結線する。
 - ・ランプレセプタクルの受金ねじ部の端子
 - ・引掛シーリングの接地側極端子（Wと表示）
6. ジョイントボックス部分を経由する電線の接続方法は、**リングスリーブによる終端接続**とすること。
7. ランプレセプタクル及び引掛シーリングは、台座のケーブル引込口を欠かずにケーブルを下部（裏側）から挿入して使用すること。