

平成23年度第二種電気工事士技能試験候補問題の公表について

1. 技能試験候補問題について

ここに公表した候補問題(No.1 ~ No.13)は、一般用電気工作物の電気工事に係る基本的な作業であって、試験を机上で行うことと使用する材料・工具等を考慮して作成してあります。

2. 出題方法

平成23年度の技能試験問題は、次のNo.1 ~ No.13の配線図の中から出題します。ただし、配線図、施工条件等の詳細については、試験問題に明記します。なお、試験時間は、すべての問題について40分の予定です。

その他、詳細についてのご質問には一切応じられません。


(注) 1. 図記号は、原則としてJIS C 0303:2000に準拠している。

また、作業に直接関係のない部分等は省略又は簡略化してある。

2. (R) はランプレセプタクルを示す。


3. 記載のない電線の種類は、VVF1.6とする。

No. 1




(特記)
 タイムスイッチは端子台で
 代用する。

No. 2



(特記)
 配線用遮断器、漏電遮断器(過負荷保護付)及び
 接地端子は、同一の端子台で代用する。

No. 3



(特記)
 確認表示灯(パイロット
 ランプ)は、同時点滅と
 する。

No. 4

